



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

CUP assegnato al Progetto
156J16000070007

CIG
Z361B3F891

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

CERTIFICATO ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA' DELLA FORNITURA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IPSSCS "Luigi Einaudi" Pistoia
Prot. 0008462 del 24/11/2016
06-07 (Uscita)

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 di approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento - codice identificativo 10.8.1.A2 – FESR PON – TO – 2015-72 Progetto "La Scuola al passo coi tempi" modulo "Collegiamoci"

VISTA la determina prot. n. 6191 del 29/09/2016;

VISTO il contratto prot. n. 6891 del 19/10/2016 con il quale è stato attribuito alla Ditta Elettroimpianti SNC di Pistoia per il servizio relativo ad adattamenti elettrici da eseguire come di seguito indicati:

Descrizione

Linea di alimentazione n.2 telecamere angolo palestra lato caldaia, completa di linea in cordicella NO7V-K 2X1,5 mmq, tubazione in PVC diametro minimo 16 mm, scatola di derivazione per alloggiamento alimentatori. Presa mobile 10A, linea proveniente dal quadro palestra e tutto il necessario per la posa a regola d'arte.

Linea di alimentazione telecamera angolo palestra, lato ingresso plesso nuovo, prolungamento dell'alimentazione esistente fino all'angolo dell'edificio il tutto completo di tubazione in PVC diametro minimo 16mm, linea in cordicella NO7V-K 2X1,5 mmq, scatola derivazione per alloggiamento alimentatore presa mobile 10A e tutto il necessario per la posa a regola d'arte.

Predisposizione alimentazione telecamera ingresso succursale con alimentazione derivata da quadro generale ingresso, completa di tubazione in PVC diametro minimo 16 mm linea in cordicella NO7V-K 2X1,5 mmq, scatola per alloggiamento trasformatore di alimentazione, presa mobile 10A e tutto il necessario per la posa a regola d'arte

Posa in opera linea di alimentazione telecamera ingresso carrabile succursale con alimentazione derivata dall'impianto elettrico del corridoio 1° piano completo di tubazione diametro minimo 16mm, linea in cordicella NO7V-K 2X1,5mma scatola di derivazione per alloggiamento alimentatore e tutto il necessario per la posa a regola d'arte

Posa in opera linea di alimentazione telecamera tra le due sedi lato parcheggio istituto con alimentazione derivata dall'impianto elettrico del corridoio 1° piano completo di tubazione diametro minimo 16mm, linea in cordicella NO7V-K 2X1,5 mmq scatola di derivazione per alloggiamento alimentatore e tutto il necessario per la posa a regola d'arte.



Pistoia

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Socio-Sanitari



Istituto certificato per la Qualità ISO/UNI EN ISO 9001:2008 Cert. n. IT04/1286 -
Progettazione ed erogazione di servizi di formazione e di orientamento - Settore EA:37

Agenzia Formativa accreditata da Regione
Toscana con codice di accreditamento n. PT0609



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

CUP assegnato al Progetto
I56J16000070007

CIG
Z361B3F891

VISTO l'art. 36 del D.P.R. 44/2001 relativo alle operazioni di collaudo;
VERIFICATA l'esecuzione dei servizi forniti e la funzionalità degli stessi in riferimento
all'utilizzo a cui sono destinati;

ATTESTA

- **la regolarità della fornitura del servizio ;**
- **che il materiale utilizzato corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto previsto;**
- **che il servizio reso è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti e menomazioni**

Il Dirigente Scolastica
(Dott. Giovanni Marruchi)